



PERU Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO
IEP N° 70269 - PAHAMAYA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Pahamaya 13 de Marzo 2025

OFICIO N° 018 -2025/ME/DREP/UGELY/DIEP- N° 70269 - P.

SEÑOR : Mg. LUIS MARINO CALCINA TITO
DIRECTOR DE LA UGEL YUNGUYO

PRESENTE.-

ASUNTO : REMITE REPORTE DE I.E.P. EN RIESGO DE COLAPSO POR LLUVIAS

REF. : OFICIO MULTIPLE N° 0015-2025-GRPGRDS/DREP-UGEL Y/INF.

ATENCION : AGI / OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE EDUCACION	
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO	
UNIDAD EJECUTIVA A 308	
OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO	
6F	14 MAR 2025
EXPEDIENTE N°	3001
HORA: 2:54	FIRMA:

Tengo a bien de dirigirme a su digna autoridad, para reportar el estado situacional en riesgo o colapso por las fuertes precipitaciones pluviales, según documento de la referencia de la Institución Educativa Primaria N° 70269 Pahamaya, realizando una verificación de las estructuras se informa el estado de los mismos con el siguiente detalle:

- **Aulas** presentan una humedad en parte de techos por estancamiento de agua que requiere una capa de cemento, las paredes presentan humedad en la parte baja.
- **Servicios higiénicos** se encuentran ligeramente humedecidos afectados por las lluvias.
- **Cocina** material adobe presenta humedad en la parte baja de las paredes.
- **Muros exteriores cerco** presentan humedad y deterioro de pintura en su mayoría.
- **Ambientes** exteriores y patio presenta estancamiento de agua y barro en el camino de acceso.
- **Otros ambientes** almacén presentan humedad en el techo, el ambiente del PRONOEI de material adobe presenta humedad en las paredes parte baja.

Cabe resaltar de todo lo verificado **NO existen ambientes o estructuras en riesgo inminente o colapso**, puesto que los daños ocasionados por las fuertes lluvias serán considerados para su reparación en el programa de Mantenimiento de Local Escolar 2025, indicando que los ambientes están aptos para realizar el buen inicio de las labores escolares.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle las consideraciones más distinguidas.

Atentamente;



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCION REGIONAL PUNO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL YUNGUYO

Pro. Yeny Mamaní Ramírez
DIRECTORA

TECHOS DE ALGUNAS AULAS



PISOS DE ALGUNAS AULAS



EXTERIOR DE AULAS



SERVICIOS HIGIENICOS



PAREDES COCINA



OTROS AMBIENTES





MURO EXTERIOR



PATIO



AULA DE PRONOEI DENTO DE LA IEP N° 70269

